

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах
жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения
№ 060

1. Общие сведения об объекте социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения
(далее – объект)

- 1.1. Наименование (вид) объекта: детский сад.
- 1.2. Адрес объекта, телефон, e-mail: 646930, Омская обл., Калачинский район, село Воскресенка, ул. Совхозная, д. 1А, т. 42-132, e-mail: voskrds@gmail.com
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание двух этажей, 1171,7 кв.м;
 - часть здания _____ этажей (или на _____ этаже), _____ кв.м;
 - наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 550 кв.м.
- 1.4. Год постройки здания: 1992, год последнего капитального ремонта: не проводился.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего - 01.07.2018 г., капитального - не запланирован.
- 1.6. Название государственного учреждения Омской области, функции учредителя которого осуществляет орган исполнительной власти Омской области, органа местного самоуправления Омской области, юридического лица, индивидуального предпринимателя (далее – участник) Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Воскресенский детский сад" Калачинского муниципального района Омской области (МБДОУ "Воскресенский детский сад")
(полное наименование, сокращенное наименование)
- 1.7. Юридический адрес участника, телефон, e-mail: 646930, Омская обл., Калачинский район, село Воскресенка, ул. Совхозная, д. 1А, т. 42-132, e-mail: voskrds@gmail.com.
- 1.8. Основание для пользования объектом: оперативное управление, аренда, собственность (нужное подчеркнуть).
- 1.9. Форма собственности: государственная, негосударственная (нужное подчеркнуть).
- 1.10. Территориальная принадлежность: федеральная, региональная, муниципальная (нужное подчеркнуть).
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование) Комитет по образованию администрации Калачинского муниципального района.
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, телефон, e-mail: 646904, Омская область, город Калачинск, улица Ленина, 51; тел.: 8(38155)22-858.

2. Характеристика деятельности организации на объекте
(по обслуживанию населения)

- 2.1. Сфера деятельности: труд и занятость, здравоохранение, социальная защита, спорт и физическая культура, информация и связь, культура, транспорт, образование, торговля, общественное питание, бытовое обслуживание, жилищный фонд, административные здания и учреждения (нужное подчеркнуть).
- 2.2. Виды оказываемых услуг: реализация образовательных программ; присмотр и уход за детьми.
- 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории (нужное подчеркнуть). В сфере образования: воспитанники, обучающиеся, родители (законные представители), сотрудники объекта; все участники образовательных отношений (нужное подчеркнуть).

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на кресле-коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития (нужное подчеркнуть).

2.6. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: да, нет (нужное подчеркнуть).

2.7. Общее количество получателей услуг, обслуживаемых в день: 80 человек, количество получателей услуг из числа инвалидов и других маломобильных групп населения: 0 человек.

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом: пассажирским автобусом № 1.

(описывается маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: адаптированный пассажирский транспорт отсутствует.

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта 200 м.

3.2.2. Время движения (пешком) 10 мин.

3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: да, нет (нужное подчеркнуть).

3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером (нужное подчеркнуть).

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная (нужное подчеркнуть): информация отсутствует.

3.2.6. Перепады высоты на пути: есть, нет (нужное подчеркнуть),
(описание)

их обустройство для инвалидов на кресле-коляске: да, нет (нужное подчеркнуть).

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) ¹⁾
С нарушениями зрения	ДУ
Передвигающиеся в креслах-колясках	ДУ
С нарушениями слуха	ДУ
С нарушениями умственного развития	ДУ
С нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
Все категории инвалидов и маломобильных групп населения	ДУ

¹⁾ Указывается один из вариантов: "А" – доступность всех зон и помещений (универсальная), "Б" – выделены для обслуживания инвалидов специальные участки и помещения; "ДУ" – объект условно доступен; "ВНД" – объект временно недоступен.

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов ¹⁾	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ	1,2,3	1,2,15

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов ¹⁾	Приложение	
			№ на плане	№ фото
2	Вход (входы) в здание	ДУ	4,5,6,7,8	2,3,4
3	Путь (пути) движения внутри здания (в том числе пути эвакуации)	ДУ	9,10,11,12,13	2,5,13
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ	14,15	6,7,8,9,10,11,14
4.1	Жилые помещения (в этой зоне прописываются жилые комнаты общежитий, палаты стационаров, интернатов, санаториев и т.д.)	—	—	—
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДУ	16	8,12
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ	17,18	4
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ	—	—

¹⁾ Указывается: "ДП-В" – объект доступен полностью всем; "ДП-И" ("К", "О", "С", "Г", "У") – объект доступен полностью избирательно ("К" – для передвигающихся в кресле-коляске, "О" – с нарушениями опорно-двигательного аппарата, "С" – для инвалидов с нарушениями зрения, "Г" – для инвалидов с нарушениями слуха, "У" – для инвалидов с нарушениями умственного развития); "ДЧ-В" – объект доступен частично всем; "ДЧ-И" ("К", "О", "С", "Г", "У") – объект доступен частично избирательно ("К" – для передвигающихся в кресле-коляске, "О" – с нарушениями опорно-двигательного аппарата, "С" – для инвалидов с нарушениями зрения, "Г" – для инвалидов с нарушениями слуха, "У" – для инвалидов с нарушениями умственного развития); "ДУ" – объект условно доступен; "ВНД" – объект временно недоступен.

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности объектов: ДУ по наименьшему значению 2, 3, 4 функциональных зон, табл. 3.4):

3.6. Состояние доступности объекта

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей ¹⁾			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено несоблюдение норм, ед.	Доля, %		
1. Объект введен в эксплуатацию после 01.07.2016 и полностью соответствует требованиям доступности для инвалидов объектов и услуг		1		Создать условия доступности на объекте	2 квартал 2020 г.
2. В результате проведения после 01.07.2016 капитального ремонта, реконструкции, модернизации объект соответствует требованиям доступности для инвалидов объектов и услуг		1		—	—
2.1. Объект, на котором до проведения капитального ремонта или реконструкции обеспечивается доступ инвалидов к месту предоставления услуги, предоставление необходимых услуг в дистанционном режиме, предоставление, когда это возможно, необходимых услуг по месту жительства инвалида, на котором в настоящее время невозможно полностью обеспечить доступность с учетом потребности инвалидов.		1		—	—
3. На объекте установлено или выявлено:					
3.1. Обеспечение доступа к месту предоставления услуги		1		Предусмотреть условия беспрепятственного, безопасного и удобного передвижения МГН по участку	2 квартал 2020 г.

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей ¹⁾			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлен о соблюдение норм, ед.	Выявлено несоблюдени е норм, ед.	Доля, %		
				к доступному входу в здание. Вход на участок оборудовать доступными для МГН, в том числе инвалидов- колясочников, элементами информации об объекте.	
3.2. Предоставление необходимых услуг в дистанционном режиме	1	—	—	—	—
3.3. Предоставление, когда это возможно, необходимых услуг по месту жительства инвалида	1			—	—
3.4. Сопровождение инвалидов по зрению и с нарушениями опорно- двигательного аппарата		1		Обеспечить оказание помощи инвалидам по зрению	4 квартал 2017 г.
3.5. Обеспечено сопровождение получателя услуг по территории организации при пользовании услугами		1		Обеспечить сопровождение инвалидов по территории организации	4 квартал 2017 г.

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей ¹⁾			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлен о соблюдение норм, ед.	Выявлено несоблюдени е норм, ед.	Доля, %		
3.6. Оказание помощи инвалидам в преодолении барьеров при предоставлении им услуг		1		Обеспечить оказание помощи инвалидам в преодолении барьеров при предоставлении им услуг	4 квартал 2017 г.
4. На объекте обеспечиваются условия индивидуальной мобильности инвалидов и возможность для самостоятельного их передвижения по объекту, в том числе имеются:					
4.1. Выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов 10 %		1		Оборудовать парковку для инвалидов. Места для стоянки транспортных средств разместить вблизи входа в учреждение, но не далее 50 м. Разметку места для стоянки транспортного средства	2 квартал 2020 г.

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей ¹⁾			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлен о соблюдение норм, ед.	Выявлено несоблюдени е норм, ед.	Доля, %		
				инвалида предусмотреть 6,0х3,6м. Ширину боковых подходов предусмотреть не менее 2,5 м. Место для парковки обозначить дорожным знаком на поверхности покрытия стоянки и продублировать знаком на вертикальной поверхности, расположенной на высоте 1,5 м	
4.2. Устройство входных групп с учетом потребностей инвалидов		1		Установить над входной площадкой водоотвод. Ширину	2 квартал 2020 г.

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей ¹⁾			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлен о соблюдение норм, ед.	Выявлено несоблюдени е норм, ед.	Доля, %		
				входной двери довести до 1,2 м. в свету. При двухстворчатых дверях ширину рабочей створки выполнить не менее 0,9 м в свету. В полотнах входных дверей предусмотреть смотровые панели. Предусмотреть яркую контрастную маркировку на двери.	
4.3. Размещение оборудования и носителей информации с учетом потребностей инвалидов		1		Рядом с входом в здание расположить пиктограмму о доступности учреждения для всех категорий инвалидов;	2 квартал 2020 г.

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей ¹⁾			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлен о соблюдение норм, ед.	Выявлено несоблюдени е норм, ед.	Доля, %		
4.4. Дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне		1		Установка тактильных информационных указателей, мнемосхем. Информирование с обозначения помещений внутри здания продублировать рельефными знаками.	2 квартал 2020 г.
4.5. Предоставление услуг инвалидам по слуху с использованием русского жестового языка	1			—	—
4.6. Сменные кресла-коляски	1			—	—
4.7. Поручни		1		В здании поручни лестничных маршей применить округлого сечения диаметром от	2 квартал 2020 г.

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей ¹⁾			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлен о соблюдение норм, ед.	Выявлено несоблюдени е норм, ед.	Доля, %		
				0,03-0,05 м. Поручни расположить на высоте 0,9 и 0,5 м.	
4.8. Пандусы		1		При входе в здание установить пандус с уклоном 1:20.	2 квартал 2020 г
4.9. Подъемные платформы (аппарели), лифты		1		Приобрести лестничный гусеничный подъемник	2 квартал 2020 г
4.10. Раздвижные двери	1			—	—
4.11. Доступные санитарно-гигиенические помещения		1		Ширину дверного полотна туалетной комнаты для детей- инвалидов выполнить не	2 квартал 2020 г.

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей ¹⁾			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлен о соблюдение норм, ед.	Выявлено несоблюдени е норм, ед.	Доля, %		
				мене 0,9 м. в свету. Доступную кабину для инвалидов выполнить не менее: шириной 1,65 м, глубиной 2,2 м, ширина двери 0,9 м. В кабине предусмотреть свободное пространство диаметром 1,4 м для разворота кресла-коляски. Предусмотреть возможность установки откидных опорных поручней у унитаза, раковины.	
4.12. Достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей и площадок		1		Ширину дверных	2 квартал 2020 г.

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей ¹⁾			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлен о соблюдение норм, ед.	Выявлено несоблюдени е норм, ед.	Доля, %		
				мене 0,9 м. в свету. Доступную кабину для инвалидов выполнить не менее: шириной 1,65 м, глубиной 2,2 м, ширина двери 0,9 м. В кабине предусмотреть свободное пространство диаметром 1,4 м для разворота кресла-коляски. Предусмотреть возможность установки откидных опорных поручней у унитаза, раковины.	
4.12. Достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей и площадок		1		Ширину дверных	2 квартал 2020 г.

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей ¹⁾			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлен о соблюдение норм, ед.	Выявлено несоблюдени е норм, ед.	Доля, %		
				полотен в групповых, спальных комнатах, где будут находиться дети-инвалиды выполнить не менее 0,9 м.	
4.13. Одно из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, оборудовано индукционной петлей и звукоусиливающей аппаратурой	1			—	—
4.14. Предоставление услуг инвалидам по слуху с использованием русского жестового языка, допуском сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика	1			—	—
4.15. Доля работников объекта, прошедших инструктирование, повышение квалификации или обучение по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг, в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации (в общем количестве таких сотрудников, предоставляющих услуги населению), %			0 %	Провести обучение сотрудников по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг	4 квартал 2017 г.

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей ¹⁾			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлен о соблюдение норм, ед.	Выявлено несоблюдени е норм, ед.	Доля, %		
4.16. Предоставление услуг инвалидам с сопровождением ассистента-помощника	1			—	—
4.17. Предоставление услуг инвалидам с сопровождением тьютора	1			—	—
4.18. Доля педагогических работников дошкольных образовательных организаций и общеобразовательных организаций, имеющих образование и (или) квалификацию, позволяющие осуществлять обучение по адаптированным основным общеобразовательным программам, от общего числа педагогических работников объекта			0,07 %	—	—
4.19. Официальный сайт объекта адаптирован для лиц с нарушением зрения (слабовидящих).	1			—	—
5. Проведение инструктирования/обучения сотрудников об условиях предоставления услуг инвалидам		1		Провести инструктаж сотрудников об условиях предоставления услуг инвалидам.	4 квартал 2017 г.
6. Доля инвалидов, удовлетворенных качеством предоставления услуг, %			0 %	—	—
7. Доля инвалидов, получивших мероприятия по социальной реабилитации и/или абилитации (в общей численности инвалидов, имеющих соответствующие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации), %			0 %	—	—

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей ¹⁾			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлен о соблюдение норм, ед.	Выявлено несоблюдени е норм, ед.	Доля, %		
8. Доля инвалидов, получивших мероприятия по медицинской реабилитации и/или абилитации (в общей численности инвалидов, имеющих соответствующие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации), %			0 %	—	—
9. Доля инвалидов, получающих реабилитационные мероприятия по профессиональной реабилитации (в общем количестве инвалидов, имеющих соответствующие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации), %			0 %	—	—
11. Доля инвалидов, которые получают услуги на дому (в общей численности инвалидов), %			0 %	—	—
12. Доля занятых инвалидов трудоспособного возраста (в общей численности инвалидов трудоспособного возраста), %			0 %	—	—
13. Доля инвалидов, трудоустроенных органами службы занятости (в общем числе инвалидов, обратившихся в органы службы занятости с просьбой о трудоустройстве), %			0 %	—	—
14. Доля сотрудников, предоставляющих услуги населению и прошедших инструктирование, повышение квалификации или обучение по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг, в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации (в общем количестве таких сотрудников, предоставляющих услуги населению), %			0 %	—	—
15. Удельный вес услуг, предоставляемых инвалидам с			0 %	—	—

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей ¹⁾			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлен о соблюдение норм, ед.	Выявлено несоблюдени е норм, ед.	Доля, %		
сопровождением персонала объекта или социальных служб (в общем количестве предоставляемых услуг), %					
16. Доля сотрудников организаций, на которых административно-распорядительным актом возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг (в общем количестве персонала, предоставляющего данные услуги населению), %			0 %	Разработать административно-распорядительные акты по оказанию инвалидам помощи при предоставлении им услуг	4 квартал 2017 г.

Примечание: ¹⁾ в колонках на против каждого показателя ставится только одна цифра – 1. Значение "Доля, %" указывается только в показателях, 6-16, при этом доля определяется следующим образом: 11. Доля инвалидов, которые получают услуги на дому (в общей численности инвалидов): всего инвалидов 50, из них 30 получают услугу на дому, значит, $30/50 \times 100 = 60\%$. Если, например, стоянки, пандуса или иного показателя нет, но и не требуются, это считается как соблюдение норм.

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) ¹⁾
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт
2	Вход (входы) в здание	Капитальный ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в том числе пути эвакуации)	Индивидуальное решение с техническим средством реабилитации
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт
4.1	Жилые помещения (в этой зоне прописываются жилые комнаты общежитий, палаты стационаров, интернатов, санаториев и т.д.)	—
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Текущий ремонт
8	Все зоны и участки	Капитальный ремонт. Текущий ремонт. Индивидуальное решение с техническим средством реабилитации

¹⁾ Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с техническим средством реабилитации; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

4.2. Период проведения работ: 2017-2020 год в рамках исполнения управленческого решения п. 3.6. паспорта доступности муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения "Воскресенский детский сад" Калачинского муниципального района Омской области.

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: ДЧ-В

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

Согласование с Комитетом образования Калачинского муниципального района.

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации дата: <http://zhit-vmeste.ru>

(наименование сайта, портала)

1. Анкеты объекта социальной инфраструктуры от "18" августа 2017 года.

2. Акта экспертной оценки объекта социальной инфраструктуры от "18" августа 2017 года № _____.

3. Решения комиссии по формированию доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения: протокол заседания комиссии по формированию доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения от "24" августа 2017 года № 5


(подпись)

О.А. Мещерякова
(инициалы, фамилия)

Дата "24" августа 2017 года

